



Työtäpaturma 29.5.2017 Klaukkala



Tapahtumien kulku:

KerabitPro: n asentaja oli asentamassa harjakattokaiteita Vepe-kaidetolppiin, jotka pääurakoitsija oli asentanut aiemmin. Asentaja joutui ilmeisesti hieman kurottelemaan ja vetämään kaidetolppaa itseensä päin saadakseen kaidelaudan paikoilleen. Tällöin tolpan koukut olivat luiskahtaneet pois sokkatapin päältä ja kaidetolppa pääsi putoamaan maahan. Asentaja putosi perässä noin kuuden metrin korkeudelta savimaahan. Asentajan käsi osui kaivon kanteen, mistä aiheutui murtumavamma.




Kaidetolpan koukut ja sokkatappi
(sokkatapin ketju oli katkennut tolpan
Pudotessa maahan)

Putoamispaikka (kaiteet korjattu tapaturman jälkeen)



Kaivonkansi, johon pudonnut loukkasi kätensä

Kaidetolppa asennettuna paikoilleen



Nokialla vastaavanlainen kaide petti 5/2015. Kevennetty kattotuolinpää halkesi tolpan kiinnitystapin kohdalta. Asentaja putosi n. 3m korkeudelta maahan.

