Elementtifakin tarkastuskortti

Tämän fakin kunnosta vastaa:

Elementtifakin käyttöönottotarkastus:

- pohjan kantavuus ja suoruus
- pelkat (10.000 fakki 200x200 ja 13.000 fakki 250x250) noin metrin välein ja koko fakin leveydeltä
- työtasolle määräykset täyttävä kulkutie
- fakki on valittu elementien koon mukaan (10.000 max 4x4 -> 16m2, 13.000 max 4x6 -> 24 m2)
- fakki on muuten kunnossa (ei ruosteessa, ei murtumia, ei vääntymiä)

pvm	tarkastaja

Elementtifakin viikkotarkastus:

- fakin ympäristö on siisti ja siinä ei ole ylimääräistä tavaraa
- työskentelytasolla ei ole ylimääräistä tavaraa
- reunimmaisessa elementissä on myös alapuukot paikoillaan
- pitkissä elementeissä pitkät puukot myös alhaalla (10.000 fakki yli 5,3m ja 13.000 fakki yli 8.0m)
- elementin päästä max etäisyys pelkkaan 0,5 m
- elementin alla ei ole palikka kasoja
- pohjissa ei ole painaumia
- villaelementeissä puukkojen alla käytössä lauta tai vaneri
- painopisteeltään/muodoltaan erikoisissa elementeissä käytössä myös alapuukot

pvm	tarkastaja	pvm	tarkastaja	pvm	tarkastaja

pvm	tarkastaja	pvm	tarkastaja	pvm	tarkastaja